

Vedlegg 1 – Tekniske Spesifikasjoner

Vi har et gjennomsnittlig strømtrekk på 30A. Vi skal ha 72 timers batteribackup. (30A * 72h = 2160Ah)

Krav til batteri:

- Minimum 48V /2000Ah
- Vedlikeholdsfri.
- Livssyklus på minimum 12 år.
- Størrelse på batterirom: 1270mm x 1690mm, ventilert rom.
- Leveres komplett med nødvendig stativ, mellomkabler, samt batterikabler.

Krav til likeretter :

- Modulbasert
- 48 V, Minimum 150A ladestrøm
- 30 lastsikringer
- Leveres med nødvendige batterisikringer
- Veggskap
- Må kunne gi ut alarmer, og fjernovervåkes med SNMP eller WEB.
- Foreslå nødvendige reservedeler.

Batteri som skal avhendes:

- 16 stk Exide Safety SGV 6/300, Hvert batteri veier 62 kg.

Ønsker pris på nytt batterianlegg, ferdig montert og igangkjørt på Storfjellet. Omkoplingen fra gammelt utstyr (Eltek PRSV 700 for vegg) må skje uten at påkoplet utstyr blir strømløst. Det er stort sett to kurser til hvert utstyr, men ny likeretter skal plasseres på samme sted som den gamle, slik at det må beregnes å ha med en midlertidig forsyning mens omkoplingen foregår.

SNMP skal også være satt i drift.

