Mast nr.:	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Spennlengde(m):	130,0	150,0	135,0	95,4	157,6	107,0	191,0	147,8	121,2	110,0	87,6	
Mast, tegn.nr.:	C-101596	C-101596	C-101596	C-101596	C-101605	C-101596	C-101596	C-101596	C-101696	C-101596	C-101596	C-101596
Mast, type:	BMR	BMR	BMR	BMR	BMV, N m/avsp.	BMR	BMR	BMR	VFM,m/str.	BMR	BMR	BMR
Stolpelengde, benlengde(m):	16-16	18-18	18-18	18-19	15-15-15	16-17	18-18	21-22	13-13-14-14+(14-15)	19-20	19-20	15-15
Jordbandsdiameter(cm):	35-35	41-41	43-43	41-42	42-42-42	41-42	43-43	49-50	42-42-43-43+(40-42)	46-47	45-46	40-40
Fundamentering	Spr.	Spr.	Spr.	Spr.	Spr.B-9649 2F+2R	Spr.	Spr.	Spr.	Spr. B-18896	Spr.	Spr.	Spr.
Traverstype, dimensjon:	B-11100,HUP200x120x6	B-11100,HUP250x150x6	B-11100,HUP250x150x6	B-11100,HUP250x150x6	B-11102,HUP200x200x6	B-11100,HUP250x150x6	B-11100,HUP250x150x6	B-11100,HUP250x150x6	B-11117,HUP300x200x10	B-11100,HUP250x150x6	B-11100,HUP250x150x8	B-11100,HUP250x150x6
Isolatortype	Kompositt 120kN	Kompositt 120kN	Kompositt 120kN	Kompositt 120kN	Kompositt 2x160kN	Kompositt 120kN	Kompositt 120kN	Kompositt 120kN	Kompositt 2x160kN	Kompositt 120kN	Kompositt 120kN	Kompositt 120kN
Armatur:	HK, A-12319	HK, A-12319	HK, A-12319	HK, A-12319	Avsp. A-12321	HK, A-12319	HK, A-12319	HK, A-12319	Avsp. A-12321	HK, A-12319	HK, A-12319	HK, A-12319
Pil, str.fer.line: -5,5,15,25 °C	132,144,157,169	168,184,200,216	135,148,161,173	66,72,79,85	180,196,213,231	83,91,99,107	265,289,315,340	159,173,188,203	112,123,135,147	92,101,111,121	56,61,67,73	
Pil, jordline: -5,5,15,25 °C	149,159,170,181	190,203,217,230	153,163,174,185	75,80,85,91	203,217,232,246	94,100,107,114	299,320,341,363	179,191,204,217	126,136,147,157	104,112,120,129	63,68,73,78	



Grunnriss:

Grunnforhold:

Grunneler:

Godkj.: | Kontr.: | Beskrlv.: -

Tegn.: - | Kontr.: | Sign.: - | Sign.: | Sign.:

Sign.: - | Sign.: PB | Rev nr.: - | Rev nr.: | Rev nr.:

Målt dat.: - | Prosjektert dat.: Februar 2014 | Rev.dat.: - | Rev.dat.: | Rev.dat.:

Risikoklasse 2 | Dimensjonert etter: NEK 445

Vindlast m/s 42 | Islast N/m 120

Montasjesp. N/mm² 60 | Montasjesp. N/mm² --

Strømførende liner: 3 x FERAL 240 sp: 30/19

Jordline: 1 x OPGW

Eier: Helgelandskraft AS
Profil av:132 kV- ledning Lande - Tosbotn

-

LM= 1:2000
HM= 1:500
Ny graddeling
Skr.terr. 5 mts.

Blad: 2

Tegn.nr.: K-16385

DAK-kode: ---------

JØSOK PROSJEKT AS